



**Научно – Производственное
Предприятие
ТЕПЛОДОХРАН**

390027, г.Рязань, ул. Новая, 51в
Тел./факс (4912) 24-02-70
e-mail: info@teplovodokhran.ru
<http://www.teplovodokhran.ru>



Система менеджмента качества
сертифицирована
ГОСТ Р ИСО 9001-2015
(ISO 9001-2015)

**Радиомодуль
счётчика воды «Пульсар»**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ред.2)

1 Назначение

Радиомодуль счетчика воды предназначен для снятия показаний со счетчиков воды «Пульсар» (или аналогичных), регистрации архива потребления воды, с привязкой ко времени, и передачи радиопосылок на приёмные модули на верхний уровень.

2 Технические характеристики

- 1 Габаритные размеры 64х34х27 мм.
- 2 Рабочий диапазон температур от минус 10 до плюс 50 °С.
- 3 Крепление корпуса в посадочное место счётчика воды.
- 4 Степень защиты корпуса IP20 (по заказу IP65).
- 5 Питательное напряжение 3В, встроенная литиевая батарея.
- 6 Срок службы литиевой батареи – не менее 6 лет.
- 7 Центральная частота 433.92 МГц.
- 8 Глубина архивирования 1080 часов, 180 суток, 24 месяца.
- 9 Срок службы радиомодуля 12 лет.

3 Комплект поставки

Комплект поставки радиомодуля счётчика воды определяется при заказе из состава, указанного в таблице 1.

Таблица 1

В комплект поставки входят:

№	Наименование	Количество
1	Радиомодуль счётчика воды	Согласно заказа
2	Программатор радиомодуля	Согласно заказа
3	Руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом	1 шт.

4 Конструкция

Радиомодуль изготавливается в пластмассовом корпусе, предназначенном для крепления в посадочное место счётчика воды

5 Гарантийные обязательства

5.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации равен сроку службы прибора при соблюдении условий эксплуатации.

6 Свидетельство о приемке

Радиомодуль(и) счётчиков воды зав.№ _____

соответствуют техническим требованиям и признаны годными к эксплуатации.

Штамп ОТК

Дата выпуска

Приложение *Габаритный чертеж*

